

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2025

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

Pływalnia zlokalizowana w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków.

Koordynatorem kontrolowanej pływalni w okresie objętym kontrolą był Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza ul. Strąkowa 3a, 30-410 Kraków - Pan Jerzy Kubieniec.

Liczba niecek: 1

Nazwy niecek: jacuzzi, niecka basenowa (sportowa)

Liczba jacuzzi: 1

3. Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

- 1) parametrów jakości wody;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

4. Zakres oceny: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

5. Ocena została przeprowadzona na podstawie: Pełnej dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz na podstawie wyników badań wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

6. Ocena została przeprowadzona przez: pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie w osobie: Ewelina Kula – asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Komunalnej.

7. Ocena skontrolowanej działalności, że wskazaniem ustaleń.

- 1) Analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:
 - a) bieżącej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej

	jacuzzi z systemu cyrkulacji, woda wprowadzona do basenu sportowego z systemu cyrkulacji	
10.10.2025 r. ²⁶	Wyniki badań nr 30746/ZL/25-jacuzzi (niecka z aerozolem)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
27.10.2025 r. ²⁷	Wyniki badań nr 31791/ZL/25 - basen sportowy, jacuzzi (niecka z aerozolem)	Brak stwierdzonych przekroczeń.

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3 a) -c):

Badane próby wody były wykonywane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badań na rok 2025. W analizowanym okresie badania jakości wody na przedmiotowej pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały przekroczeń.

- 4) Wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W dniu 30 września 2025 r. przedstawiciel PPIS w Krakowie pobrał do badań na pływalni próby wody z: niecki basenowej, jacuzzi, systemu cyrkulacji jacuzzi, systemu cyrkulacji niecki basenowej oraz natrysków.

Diagnostyka laboratoryjna wody wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601 nie wykazała przekroczeń w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, mając na uwadze wymogi określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 poz. 1230).

- 5) Liczba i zakres decyzji wydanych przez właściwego inspektora sanitarnego w analizowanym okresie.

LP	Znak decyzji, data	Zakres decyzji	Uwagi
-	-	-	-

8. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy PPIS w Krakowie stwierdza, że: woda na pływalni mieszczącej się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie przy ul. Strąkowej 3A odpowiada wymaganiom

²⁶ Dobór daty dla danej próby jest dowolny

²⁷ Dobór daty dla danej próby jest dowolny